

230/400V, 50Hz
L1,L2,L3

N

L1 L2 L3

L1 L2 L3

WYL. RÓŻ.-PRĄD. 25A
400VAC 30mA TYPA

F17

WYL. RÓŻ.-PRĄD. 25A
400VAC 30mA TYPA

F17

WYL. NAD-PRĄD. B-10A

WYL. NAD-PRĄD. B-10A

WYL. NAD-PRĄD. B-10A

WYL. NAD-PRĄD. B-16A

WYL. NAD-PRĄD. B-16A

WYL. NAD-PRĄD. B-16A

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

Nr obwodu	16	17	18	-	-	-
Nazwa	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie awaryjne	Zasilanie wentylatorów dachowych	REZERWA	REZERWA	REZERWA
Moc [kW]	0,2	0,2	0,5	-	-	-
Typ przewodu	YDY	YDY	YDY	-	-	-
Przekrój mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	-

TYTUŁ
PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
PRZEDSZKOLA W PIERSIĆCU

OPRACOWANIE : KAZIMIERZ KUBIENIEC

PODPIS

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

RYS. NR: E-12

TYTUŁ
RYSUNKU


TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB1 cz.2

ADRES
INWESTYCJI

43-430 PIERŚCIEC, UL. SKOCZOWSKA 73
DZ.NR. 416/5

INWESTOR

GMINA SKOCZÓW
RYNEK 1, 43-430 SKOCZÓW



PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIDOM"
MGR INŻ. ARCH. BERNARD ŁOPACZ

ARCHIDOM

TEL. 032/ 415 38 89
E-MAIL: ARCHIDOM-RACIBORZ@WP.PL

DATA: 06.2016

STR. NR:

SKALA 1:100

1

2

3

A4