



Nr obwodu	16	17	18	19	20	21	22	23a	23	24	25	26	27
Nazwa	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne komunikacja przycisk	Oświetlenie ogólne komunikacja	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie awaryjne	Zasilanie wentylatorów dachowych	Zasilanie centrali ogólnej
Moc [kW]	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,4	1,5
Typ przewodu	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Przekrój mm ²	4x1,5	3x1,5	3x1,5	4x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	4x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica wępkowa IP40
5x24 120 moduły 670x995
drzwi metalowe zamknięte na klucz.

UWAGA!
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Tytuł projektu PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA W PIERSZCJU		Opracowanie : KAZIMIERZ KUBIENIENIC		Podpis BRANŻA: ELEKTRYCZNA RYS. NR: E-14	
Tytuł rysunku RYSUNEK	TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB2 cz.2	Pracownia Projektowa "ARCHIDOM" MGR INŻ. ARCH. BERNARD ŁOPACZ		Data: 06.2016	
Adres inwestycji	43-430 PIERSZCIEC, UL. SKOZDOWSKA 73	ARCHIDOM		Str. nr:	
Inwestor	GMINA SKOZDZÓW RMNEK 1, 43-430 SKOZDZÓW	E-mail: ARCHIDOM-FRACIBORC@WP.PL		Skala 1:100	

