



OZNACZENIA:

- instalacja p.poż.
- instalacja wody
- DN 32 średnica instalacji p.poż.
- zawór kulowy DN40
- wodomierz objętościowy 10m³/h DN32
- filtr DN40
- zawór antyskażeniowy typu BA
- zawór antyskażeniowy typu EA
- zawór pierwszeństwa DN40
- RO rura ochronna

Temat: ROZWIĘCIE AKSONOMETR. INSTALACJ HYDRANTOWEJ		Projekt: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA W PIERŚCIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
Stadium: projekt wykonawczy		Lokalizacja: ul. Skoczowska 73, Pierściec 43-430 nr działki: 416/5, 723	
Branża: Sanitarna		Inwestor: Gmina Skoczów Rynek 1 43-430 Skoczów	
Rysunek nr: IS-14	Skala: ---	Projektant: Paweł Pawlicki upr. nr 109/79/Kt	
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz www.archidom-raciborz.pl e-mail: archidom@wp.pl		Projektant sprawdzający: mgr inż. Bożena Herzig upr. nr SLK/4475/P00S/13	
		Opracowanie: Anna Warto	Data opracowania: 05.2016